



Cumün da Zernez  
Gestiuns Tecnicas  
Urtatsch 147A  
7530 Zernez

T +41 81 851 44 20  
gestiunstecnicas@zernez.ch  
www.zernez.ch



## INFUORMAZIUN / INFORMATION

### Prouvas aua da baiver

#### Valütaziun generala:

La qualità d'aua correspuonda a las pretaisas legalas per aua da baiver.

#### Derivanza da l'aua:

##### Provedimaint d'aua

Brail

Zernez

Susch

Lavin

##### Derivanza

100% funtanas

90% funtanas / 10% aua dal fuond

90% funtanas / 10% aua dal fuond

100% funtanas

#### Trattamaint da l'aua:

##### Provedimaint d'aua

Brail

Zernez

Susch

Lavin

##### Trattamaint

indriz UV

indriz UV

ingün trattamaint

indriz UV

#### Dürezza ed cuntgnü da nitrat (valor da toleranza: 40mg/L):

##### Provedimaint d'aua

Brail

Zernez

Susch

Lavin

##### Dürezza (°fH)

2.7

1.9

1.8

2.0

##### Cuntgnü da nitrat (mg/L)

1.0

1.1

0.8

2.0

mg/L = milligram pro liter

°fH = grà da dürezza frances

#### Grà da dürezza d'aua:

##### **°fH**

0 fin 7

7 fin 15

15 fin 25

25 fin 32

32 fin 42

daplü da 42

##### **Indicaziun**

fich lom

lom

mez dür

magara dür

dür

fich dür

Per dumondas per plaschair contactar directamaing al manader da sparta infrastruttura  
sül nomer da telefon 081 851 44 22 obain per mail livio.conrad@zernez.ch.

**Cumün da Zernez / Gemeinde Zernez**  
Gestiuns Tecnicas / Technische Betriebe



Cumün da Zernez  
Gestiuns Tecnicas  
Urtatsch 147A  
7530 Zernez

T +41 81 851 44 20  
gestiunstecnicas@zernes.ch  
www.zernes.ch



## INFUORMAZIUN / INFORMATION

### Trinkwasserkontrollen

#### Allgemeine Beurteilung:

Die Wasserqualität entspricht den gesetzlichen Anforderungen an Trinkwasser

#### Herkunft des Wassers:

##### Wasserversorgung

Brail  
Zernez  
Susch  
Lavin

##### Herkunft

100% Quellen  
90% Quellen / 10% Grundwasser  
90% Quellen / 10% Grundwasser  
100% Quellen

#### Behandlung des Wassers:

##### Wasserversorgung

Brail  
Zernez  
Susch  
Lavin

##### Behandlung

UV-Bestrahlung  
UV-Bestrahlung  
keine Behandlung  
UV-Bestrahlung

#### Gesamthärte und Nitratgehalte (Toleranzwert: 40mg/L):

##### Wasserversorgung

Brail  
Zernez  
Susch  
Lavin

##### Gesamthärte (°fH)

2.7  
1.9  
1.8  
2.0

##### Nitratgehalt (mg/L)

1.0  
1.1  
0.8  
2.0

mg/L = Milligramm pro Liter

°fH = französischer Härtegrad

#### Wasserhärtegrade:

°fH

0 bis 7  
7 bis 15  
15 bis 25  
25 bis 32  
32 bis 42  
Grösser 42

Bezeichnung

sehr weich  
weich  
mittelhart  
ziemlich hart  
hart  
sehr hart

Bei Fragen bitte direkt den Bereichsleiter Infrastruktur kontaktieren. Direktwahl 081 851 44 22 oder livio.conrad@zernes.ch.