



**Amt für Lebensmittelsicherheit und Tiergesundheit Graubünden**  
**Uffizi per la segirezza da victualias e per la sanadad d'animals dal Grischun**  
**Ufficio per la sicurezza delle derrate alimentari e la salute degli animali dei Grigioni**

Tel +41 81 257 24 15

Fax +41 81 257 21 49

E-Mail: info@alt.gr.ch

Internet: www.alt.gr.ch

Datum 24.05.2019  
 Kontakt Matthias Beckmann  
 Direktwahl 081 257 26 71  
 E-Mail matthias.beckmann@alt.gr.ch  
 Referenz C56425

Amt für Lebensmittelsicherheit und Tiergesundheit Graubünden  
 Planaterrastrasse 11, 7001 Chur

Cumün da Zernez  
 Fadri Guler  
 Gemeindehaus  
 7530 Zernez



**Amtlicher Untersuchungsbericht**

**Allgemeines**

Betrieb Trinkwasserversorgung Zernez, 7530 Zernez, Nr. 28100  
 Für den Betrieb verantwortlich Fadri Guler  
 Zweck der Kontrolle Überprüfung, ob ausgewählte Vorschriften der Lebensmittelgesetzgebung eingehalten werden  
 Prüfverfahren nach international anerkannten Regeln und Protokollen oder anderen validierten Verfahren  
 Für die Erhebung verantwortlich Georg Huber, Lebensmittelkontrolleur  
 Eingang der Proben im Labor 21.05.2019, 08:57 h

**Proben und Ergebnisse**

384314 Susch, Grundwasserpumpwerk **Soweit untersucht, ist die Probe einwandfrei.**


Trinkwasser an der Quelle  
 Probe vom 20.05.2019, 15:05 h  
 Flaschennummer: 4  
 Probentemperatur: 6.9 °C  
 Aussehen: klar  
 Probenzustand bei Eingang: gekühlt  
 Probenanlieferung: Post  
 Nutzung: genutzt  
 Witterung: starker Regen / Schneeschmelze in den letzten 24h  
 Meereshöhe: 1423 m ü.M.

Physikalische Untersuchungen	Ergebnis	Anforderung	Grundlage	Beurteilung
Radon	5.79 Bq/L	max. 100 Bq/L	TBDV Anh. 3	einwandfrei

TBDV = Verordnung über Trinkwasser sowie Wasser in öffentlich zugänglichen Bädern und Duschanlagen (SR 817.022.11)

Freundliche Grüsse

**Amt für Lebensmittelsicherheit und  
Tiergesundheit Graubünden**



Matthias Beckmann  
Kantonschemiker

**Bemerkungen**

Gesetzes- und Verordnungstexte unter [www.blv.admin.ch](http://www.blv.admin.ch).